



seduta del
22/12/2011
delibera
1739

pag.
1

DE/DO/DPS **Oggetto:** Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione, art. 49, comma 4: individuazione degli UWWTP, compresi tra 2.000 - 9.999 ae, del territorio dell'AATO 1 Marche nord, nei quali è possibile effettuare il trattamento rifiuti liquidi

O NC

Prot. Segr.
1932

Giovedì 22 dicembre 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|------------------|-----------|
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
|------------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: L'Assessore Donati Sandro.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione, art. 49, comma 4: individuazione degli UWWTP, compresi tra 2.000 - 9.999 ae, del territorio dell'AATO 1 Marche nord, nei quali è possibile effettuare il trattamento rifiuti liquidi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell'art. 49 comma 4 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque (DAALR 26/01/2010 n. 145), l'elenco degli impianti di depurazione per le acque reflue urbane ubicati nel territorio dell'AATO 1, così come riportato nell'Allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elsa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa:

- Direttiva 271/91/CEE, recante "Direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane";
- Direttiva 2000/60/CE, recante "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Parte terza;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 luglio 2009;
- Legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche";
- D.G.R. n. 566 del 14 aprile 2008 "Attuazione direttiva 91/271/CEE e D.Lgs. 152/2006: individuazione agglomerati urbani con almeno 2.000 abitanti equivalenti";
- Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26 gennaio 2010 di approvazione del "Piano di Tutela delle Acque".

Motivazione:

L'art. 49, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, previsto dal D.Lgs.vo n. 152/2006 ed approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa n. 145 del 26 gennaio 2010, stabilisce quanto segue:

"La Giunta regionale, sentite le AATO territorialmente competenti, qualora ritenuto opportuno in considerazione di particolari esigenze territoriali, individua gli impianti di depurazione di acque reflue urbane aventi COP tra 2.000 e 9.999 AE presso i quali, previa la necessaria autorizzazione, sarà possibile effettuare il trattamento di rifiuti liquidi, i quali impianti devono rispettare i requisiti di cui al comma precedente, lettere b), c), d)."

Marche Multiservizi, con nota del 29 luglio 2011 n. 13014, chiede, all'ufficio regionale competente, l'individuazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Talacchio di Colbordolo come UWWTP, avente COP compresa tra 2.000 e 9.999 ae, nel quale è possibile il trattamento dei rifiuti liquidi.

L'UWWTP deve essere autorizzato dalla Provincia di Pesaro e deve rispettare i requisiti minimi richiamati ai commi 3 e 4 dell'art. 49, ovvero:

- b) esistenza di una residua capacità di rimozione (saldo positivo della differenza tra la capacità organica di progetto ed il carico servito o, se maggiore, di quello effettivamente trattato);
- c) che non venga utilizzata, per trattare i rifiuti liquidi, parte della COP necessaria per il trattamento dei reflui urbani dell'agglomerato o degli agglomerati serviti da quel depuratore, considerata anche la situazione degli altri depuratori al servizio dei medesimi agglomerati;
- d) utilizzo della migliore tecnologia disponibile per la rimozione degli inquinanti ed in particolare delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e delle altre sostanze di cui alla Tabella 1/B dell'All. 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56;

Nella nota sopra richiamata tali requisiti sono rispettati;

- la capacità residua dell'impianto è di circa 143 ae, calcolato al netto della differenza tra la COP dell'impianto di 2.500 ae, sottratta la quota proveniente dall'agglomerato di Talacchio, pari a circa 1.000 ae e della quota proveniente dall'impianto di trattamento rifiuti liquidi di circa 857 ae;
- l'agglomerato di Talacchio che viene servito dall'UWWTP di Talacchio è completamente allacciato;
- vengono adottate le migliori tecnologie (BAT) indicate in tabella ed allegate alla nota di Marche Multiservizi; queste BAT sono state verificate nel procedimento della amministrazione provinciale;

Con nota del 20 dicembre 2011 n. 2083, l'AATO 1 propone alla Regione Marche l'opportunità che l'impianto UWWTP di Talacchio di Colbordolo sia indicato tra gli impianti, compresi tra 2.000 e 9.999



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ae, aventi le caratteristiche necessarie al trattamento dei rifiuti liquidi e che quindi possa essere ricompreso nell'elenco degli impianti autorizzabili, nelle modalità previste dalla NTA.

A seguito delle considerazioni sopra espresse, per il solo Ambito Territoriale Ottimale - Marche nord, viene predisposto l'elenco degli UWWTP, aventi COP compresa tra 2.000 e 9.999 ae, nei quali è possibile effettuare il trattamento di rifiuti liquidi.

Esito dell'istruttoria

Si propone pertanto:

1. di individuare, ai sensi dell'art. 49 comma 4 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque (DAALR 26/01/2010 n. 145), l'elenco degli impianti di depurazione per le acque reflue urbane ubicati nel territorio dell'AATO 1, così come riportato nell'Allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Chim. Luigi Bolognini

POSIZIONE DI FUNZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE

VISTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Geol. Mario Smargiasso

PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Roberto Oreficini Rosi

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

Handwritten marks and signatures on the right margin of the page.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

Elenco degli impianti di depurazione per le acque reflue urbane (UWWTP), compresi tra 2.000 – 9.999 ae, individuati nel territorio dell'AATO 1 Marche nord, nei quali è possibile effettuare il trattamento rifiuti liquidi ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche – Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale del 26 gennaio 2010 n. 145 – art. 49 comma 4.

Viene individuato un unico impianto UWWTP, nell'ambito territoriale dell'AATO 1 - Marche nord della Provincia di Pesaro e Urbino, con le seguenti caratteristiche:

uwwcode_regione	uwwName	uwwLatitude	uwwLongitude
1104101201DPc	Talacchio_CLB_DEP	43,835865	12,716426

uwwLoadEntering UWWTP	uwwCapacity	uwwPrimaryTreatment	uwwSecondaryTreatment
1500 + 857	2.500 ae	no	si

uwwNRemoval	uwwPRemoval	uwwUV	uwwChlorination	uwwOzonation	uwwOtherTreatment
si	si	no	si	no	si

uwwSandFiltration	uwwMicroFiltration	uwwOther	uwwSpecification
si	no	no	